Diesel fuel quality certificate

AVE-MATROX

KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS Nr. 84

Įmonė pardavėja: Uždaroji akcinė bendrovė „TAURITUS"
Basanavičiaus al. 56-45, LT-50195 Kaunas
Įmonės kodas: 303976443

Įmonė siuntėja: Uždaroji akcinė bendrovė „AVE-MATROX"
Kęstučio g. 30-2, LT-44311 Kaunas
Įmonės kodas: 110600222

Produkto pavadinimas: DYZELINAS
Standarto pavadinimas: LST EN 590:2014
KN kodas: KN 27101943
Rezervuaro Nr.: 502
Ėminio paėmimo data: 2017 01 04
Ėminio paėmimo vieta: UAB „AVE-MATROX" Jonavos terminalas, Pramonės g. 38, LT-55198 Jonava
Kokybės pažymėjimas įformintas: 2017 01 04

Eil. Nr.	Kokybės rodikliai	Norma	Faktiškai	Metodai
1.	Cetaninis skaičius, ne mažesnis	51,0	52,4*	LST EN ISO 5165
2.	Cetaninis indeksas, ne mažesnis	46,0	50,0*	LST EN ISO 4264
3.	Tankis, esant 15 °C temperatūrai, kg/m³	800,0-845,0	834.5**	LST EN ISO 3675 LST EN ISO 12185
4.	Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis, % masės, ne didesnis	8	1,3*	LST EN 12916
5.	Sieros kiekis, mg/kg, ne didesnis	10,0	6,9*	LST EN ISO 20846
6.	Pliūpsnio temperatūra, °C	aukštesnė kaip 55	67*	LST EN ISO 2719
7.	Koksingumas (produkto distiliavimosi 10 % likučio), % masės, ne didesnis	0,30	0,015*	LST EN ISO 10370
8.	Pelenų kiekis, % masės, ne didesnis	0,01	0,002*	LST EN ISO 6245
9.	Vandens kiekis, mg/kg, ne didesnis	200	30*	LST EN ISO 12937
10.	Teršalų kiekis , mg/kg, ne didesnis	24	4,5*	LST EN ISO 12662
11.	Vario plokštelės korozija (3 h esant 50 °C), korozijos laipsnis, ne didesnis	1 klasė	1A klasė*	LST EN ISO 2160
12.	Oksiduotų medžiagų kiekis , g/m³, ne didesnis	25	2*	LST EN ISO 12205
13.	Tepumo savybės, patikslintos pagal skersmens nusidėvėjimą (wsd 1,4) esant 60 °C, um, ne daugiau	460	389*	LST EN ISO 12156-1
14.	Klampa, esant 40 °C, mm²/s	1,50 – 4,50	2,286*	LST EN ISO 3104
15.	Distiliacijos charakteristikos:			
	- distiliato kiekis esant 180 °C, % tūrio, ne didesnis	10	0,5*	LST EN ISO 3405
	- distiliato kiekis esant 340 °C, % tūrio, ne mažesnis	95	97,0 *	
16.	Ribinė filtruojamumo temperatūra, °C, ne aukštesnė	minus 26	-26*	LST EN 116
17.	Drumstimosi temperatūra, °C, ne aukštesnė	minus 16	-16*	LST EN 23015

Pastabos:
* Rodikliai iš gamintojo Neste OYJ Oil Refining kokybės pažymėjimo Nr. LT-16-004433, 2016-12-18, OAO "Slavneft-Neftegazovaja kompanija" kokybės pažymėjimo Nr. 1585, 2016 12 28;.
** Rodikliai iš UAB „AVE-MATROX" autocisternų užpylimo valdymo programos ir automatizuotų matavimo sistemų

Produktas atitinka standarto LST EN 590:2014 bei Lietuvos Respublikos energetikos, aplinkos, susisiekimo ministrų 2010-12-22 įsakymo Nr.1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikos vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo" su pakeitimu reikalavimus.

Gabenimo dokumento Nr. S2A0702A 162 913, išrašymo data 2017-03-24